



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. (812) 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. (812) 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района

Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Транспортная д.1, тел. (812) 437-11-86

Санкт-Петербург, г. Сестрорецк,
ул. Транспортная, д. 1

«07» сентября 2017 г.
17 час. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 2-17-305

На основании: распоряжения Начальника ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС Рос-
сии по г. Санкт-Петербургу Королькова М.А. от 01.09.2017 года № 2-17-305

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты - комплекса зданий учреждения
социальной защиты по адресу: Санкт-Петербург, пос. Смольячково, Приморское шоссе, д. 676.

(вид проверки, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Правообладатели объекта защиты:

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального
обслуживания «Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная звезда» (СПб ГБУ СО
«Дом-интернат «Красная звезда»), юридический адрес: Санкт-Петербург, пос. Смольячково,
Приморское шоссе, д. 676, ИНН: 7827661472;

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, с указанием ИНН и юри-
дического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

04.09.2017 с 12 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

07.09.2017 с 16 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельно-
сти индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «2» дн. «3» час.

(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены, положения ст. 26.1 № 294-ФЗ разъяс-
нены: Директор СПб ГБУ СО «Дом-интернат «Красная звезда» Чечина
Наталья Валентиновна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«14» часов «00» минут «04» сентября 2017 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Хайбуллин Виталий Робертович - Заместитель началь-
ника отдела - начальник отделения ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по г.
Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего(их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: Директор СПб ГБУ СО «Дом-интернат «Красная звезда» Чечина Наталья Валентиновна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная звезда» - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, п.Смолячково, ш. Приморское 676

(указывается перечень мероприятий по контролю, проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представле-

но

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены факты невыполнения пунктов предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности № 2-17-346/1/1 от 30.09.2016г. (пункты №1-10), а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1.	2.	3.	4.
1	Пассажирские лифты здания (литера «Д») по сигналу, поступающему от систем автоматической пожарной сигнализации здания, не обеспечивают независимо от загрузки и направления движения кабины возвращение ее на основную посадочную площадку.	ч. 1 ст. 140 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	СПб ГБУ СО "Дом-интернат "Красная звезда"
2	Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты здания литеры «Д» (установка системы противодымной защиты, при срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации (далее – АУПС), не запустилась).	п. 61 ППР в РФ	СПб ГБУ СО "Дом-интернат "Красная звезда"
3	Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопо-	п. 61 ППР в РФ	СПб ГБУ СО "Дом-интернат

	жарной защиты здания литеры «Д» (клапана противодымной вентиляции, при срабатывании АУПС, не открылись).		"Красная звезда"
4	Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты здания литеры «Д» (огнезадерживающие клапаны в противопожарных преградах, при срабатывании АУПС, не закрылись).	п. 61 ППР в РФ	СПб ГБУ СО "Дом-интернат "Красная звезда"
5	Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты здания литеры «Д» (подпор воздуха в тамбур-шлюзы перед лифтами в подвале, при срабатывании АУПС, не запустился).	п. 61 ППР в РФ	СПб ГБУ СО "Дом-интернат "Красная звезда"
6	Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты здания литеры «Д» (общеобменная вентиляция, при срабатывании АУПС, не отключилась).	п. 61 ППР в РФ	СПб ГБУ СО "Дом-интернат "Красная звезда"
7	В кабинете №302 на 3-м этаже здания литеры «Д» отсутствуют пожарные извещатели автоматической установки пожарной сигнализации.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.4 приложение А, СП 5.13130.2009	СПб ГБУ СО "Дом-интернат "Красная звезда"
8	Лестница, высотой более 45 см, ведущая из помещения аптеки (каб. №112) в коридор 2 этажа здания литеры «Д» не оборудована ограждениями с перилами.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	СПб ГБУ СО "Дом-интернат "Красная звезда"
9	Пассажирские лифты здания (литеры «А») по сигналу, поступающему от систем автоматической пожарной сигнализации здания, не обеспечивают независимо от загрузки и направления движения кабины возвращение ее на основную посадочную площадку.	ч. 1 ст. 140 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	СПб ГБУ СО "Дом-интернат "Красная звезда"
10	Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты здания литеры «А» (огнезадерживающие клапаны в противопожарных преградах, при срабатывании АУПС, не закрылись).	п. 61 ППР в РФ	СПб ГБУ СО "Дом-интернат "Красная звезда"

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля: внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)


Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводились
4. Фототаблица: нет
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: нет
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: № 2-17-305/1/1 от «07» сентября 2017 г.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): не издавался
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: правоустанавливающие документы; документы, характеризующие противопожарное состояние объекта; документы, подтверждающие выполнение пунктов предписания

Подписи лиц, проводивших проверку:

Хайбуллин В.Р. - Заместитель начальника отдела - начальник отделения ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

«07» сентября 2017



С актом проверки от «07» сентября 2017 г. № 2-17-305 ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Директор СПб ГБСУ СО «Дом-интернат «Красная звезда» Чечина Наталья Валентиновна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«07» сентября 2017

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН, проводившего проверку)