



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу  
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. (812) 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. (812) 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района  
Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Транспортная д.1, тел. (812) 437-11-86

Предписание № 2-17 - 305/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная звезда» (СПб ГБУ СО «Дом-интернат «Красная звезда»), ИНН: 7827661472;

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения Начальника ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Королькова М.А. от 01.09.2017 года № 2-17-305,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с «04» Сентября 2017 г. по «07» Сентября 2017 г., Хайбуллиным Виталием Робертовичем - Заместителем начальника отдела - начальником отделения ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты - комплекса зданий учреждения социальной защиты по адресу: Санкт-Петербург, пос. Смолячково, Приморское шоссе, д. 676.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Пассажирские лифты здания (литера «Д») по сигналу, поступающему от систем автоматической пожарной сигнализации зда-	ч. 1 ст. 140 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2018	

	ния, не обеспечивают независимо от загрузки и направления движения кабины возвращение ее на основную посадочную площадку.			
2	Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты здания литеры «Д» (установка системы противодымной защиты, при срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации (далее – АУПС), не запустилась).	п. 61 ППР в РФ	01.09.2018	
3	Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты здания литеры «Д» (клапана противодымной вентиляции, при срабатывании АУПС, не открылись).	п. 61 ППР в РФ	01.09.2018	
4	Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты здания литеры «Д» (огнезадерживающие клапаны в противопожарных преградах, при срабатывании АУПС, не закрылись).	п. 61 ППР в РФ	01.09.2018	
5	Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты здания литеры «Д» (подпор воздуха в тамбур-шлюзы перед лифтами в подвале, при срабатывании АУПС, не запустился).	п. 61 ППР в РФ	01.09.2018	
6	Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты здания литеры «Д» (общеобменная вентиляция, при срабатывании АУПС, не отключилась).	п. 61 ППР в РФ	01.09.2018	
7	В кабинете №302 на 3-м этаже здания литеры «Д» отсутствуют пожарные извещатели автоматиче-	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регла-	01.09.2018	

	ской установки пожарной сигнализации.	мент о требованиях пожарной безопасности», п. А.4 приложение А, СП 5.13130.2009		
8	Лестница, высотой более 45 см, ведущая из помещения аптеки (каб. №112) в коридор 2 этажа здания литеры «Д» не оборудована ограждениями с перилами.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	01.09.2018	
9	Пассажирские лифты здания (литера «А») по сигналу, поступающему от систем автоматической пожарной сигнализации здания, не обеспечивают независимо от загрузки и направления движения кабины возвращение ее на основную посадочную площадку.	ч. 1 ст. 140 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2018	
10	Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты здания литеры «А» (огнезадерживающие клапаны в противопожарных преградах, при срабатывании АУПС, не закрылись).	п. 61 ППР в РФ	01.09.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

